


Ajax GlandBox

Kabeļu ievadu kārba ugunsdzēsības centrālei – uzstādīšana

Pamācība instalatoriem: kā sagatavot un uzstādīt GlandBox un piestiprināt uz tās ugunsdzēsības centrāli.



1. PAR IERĪCI

GlandBox ir plastmasas montāžas piederums (degtspējas klase UL 94 V-0), ar kuru Ajax ugunsdzēsības centrāli (CIE) uzstāda tā, lai kabeļi ienāktu no sāniem, nevis caur sienu. Tas paredzēts EN54 Fire Hub Jeweller (instrukcijā minēts arī Type4 Fire Hub Jeweller) un lietošanai tikai iekštelpās. GlandBox pārdod atsevišķi no centrāles.

Korpusā ir līmeņrādis, stiprinājuma caurumi pašai kārbai un centrāles SmartBracket panelim, perforēta daļa kabeļiem caur sienu, perforēta tampera daļa, kabeļu saišu stiprinājumi un 16 vietas kabeļu ievadu urbšanai (pa četrām katrā pusē).

2. KOMPLEKTĀCIJA

- GlandBox
- Visi vajadzīgie montāžas stiprinājumi

Svarīgi: kabeļu ievadi (blīvslēgi) komplektā nav iekļauti.

3. KAS NEPIECIEŠAMS

- Saderīga ugunsdzēsības centrāle (EN54 Fire Hub Jeweller) un tās lietošanas instrukcija.
- Kabeļu ievadi (iegādājas atsevišķi).
- Kroņurbis plastmasai Ø 20 mm ievadu caurumiem.
- Sistēmu jāprojektē un jāuzstāda kvalificētiem speciālistiem; jāievēro reģiona elektrodrošības un ugunsdrošības noteikumi.

4. UZSTĀDĪŠANAS VIETAS IZVĒLE

- Ievērojiet uzstādīšanas ieteikumus centrāles instrukcijā.
- Neuzstādiet vietā, kur temperatūra vai mitrums ir ārpus GlandBox un centrāles darba robežām: tas var sabojāt gan piederumu, gan centrāli.
- Neatkāpieties no sistēmas projekta un instrukcijas: tas var izraisīt nepareizu darbību vai savienojuma zudumu ar centrāli.

5. UZSTĀDĪŠANA

GlandBox montāža:

1. Atzīmējiet urbšanas vietas, izmantojot līmeņrādi, UP atzīmi (centrāles augšpuse) un centra līnijas (to krustpunkts ir centrāles centrs). Līmeņrāža burbulim jābūt centrā.
2. Iepriekš sagatavojiet kabeļu ievadus: izurbiet caurumus apakšā, augšā vai sānos (Ø 20 mm kroņurbis) vai izlauziet perforēto daļu aizmugurē.
3. Ja vajag, ievadiet kabeļus caur GlandBox aizmuguri.
4. Pieskrūvējiet GlandBox pie vertikālas virsmas ar komplekta skrūvēm, izmantojot visus stiprinājuma punktus, arī to perforētajā daļā virs tampera.
5. Izjauciet vajadzīgos kabeļu ievadus un izvelciet caur tiem kabeļus.
6. Salieciet ievadus un ieskrūvējiet tos izurbtajos caurumos.

Centrāles montāža uz GlandBox:

1. Izlauziet vajadzīgās perforētās daļas centrāles montāžas panelī un izvelciet caur tām kabelus.
2. Pieskrūvējiet SmartBracket paneli pie GlandBox ar komplekta skrūvēm, izmantojot visus punktus, arī to virs tampera.
3. Pievienojiet Ethernet, barošanas un signāla kabelus centrāles spailēm un ievietojiet SIM kartes.
4. Uzlieciet ieslēgtu centrāli uz SmartBracket paneļa. Tālākos soļus skatiet centrāles instrukcijā.

Svarīgi: neizlauziet tampera perforēto daļu un obligāti izmantojiet stiprinājuma punktu virs tampera; bez tā tamperis nenostādās, ja ierīci norauj no virsmas.

6. APKOPE UN BATERIJAS MAIŅA

- GlandBox apkope nav nepieciešama.
- Ražotāja garantija: 2 gadi no iegādes datuma; problēmu gadījumā vispirms sazinieties ar Ajax tehnisko atbalstu.

Pilnā ražotāja lietošanas instrukcija: <https://ajax.systems/support/manuals/glandbox/>

Šī ir Sareme Latvia SIA sagatavota īsa lietošanas pamācība latviešu valodā, kas balstīta uz ražotāja oficiālo instrukciju (dati uz 12.10.2026). Pilnīgu un saistošu informāciju, tostarp visus drošības norādījumus, skatiet ražotāja instrukcijā. Ražotājs var mainīt produktu un instrukciju bez iepriekšēja brīdinājuma.